

Акт
оценки состояния безопасности, антитеррористической защищенности
объекта

Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный центр
социальной помощи семье и детям «Семья»» Алексеевского городского
округа

(наименование объекта)

«10» декабря 2021 г.

г. Алексеевка

На основании распоряжения администрации Алексеевского городского округа от 24 апреля 2020 года № 535-р «О создании постоянной межведомственной рабочей группы» в составе:

Руководителя рабочей группы:

Демиденко Дмитрия Юрьевича	- заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, секретаря Совета безопасности
-------------------------------	--

Членов рабочей группы:

Гачаковой Кристины Вячеславовны	- главного специалиста отдела безопасности управления территориальной безопасности Совета безопасности администрации Алексеевского городского округа
------------------------------------	---

Бабуцких Владимира Викторовича	- начальника ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке – ФГКУ «УВО ВНГ» России по Белгородской области
-----------------------------------	--

Малыхиной Еленой Георгиевной	- старшего дознавателя ОНД и ПР по Алексеевскому городскому округу
---------------------------------	---

Томатина Ивана Александровича	- сотрудник Алексеевского отделения УФСБ России по Белгородской области
----------------------------------	--

Костенникова Юрия Васильевича	- заместитель начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу (по охране общественного порядка)
----------------------------------	---

С участием (в присутствии): Бабенко Любви Владимировны-директора Муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья»» Алексеевского городского округа.

(руководитель, представитель объекта)

Осуществлено изучение состояния безопасности, антитеррористической защищенности объекта: Муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья»» Алексеевского городского округа, расположенного по адресу с. Советское, ул. Парковая, 2.

(наименование, адрес объекта)

В ходе изучения состояния безопасности объекта установлено:

I. Технические средства безопасности:

1. Система видеонаблюдения – имеется 8 камер видеонаблюдения с архивированием данных 30 дней.

(наличие, состояние)

2. Система автоматической пожарной сигнализации – имеется.

(наличие, состояние)

3. Система оповещения (управления эвакуацией) – имеется.

(наличие, состояние)

II. Физическая охрана объекта: организована. Сторожевая.

(сторожевая, ЧОО, ОВО ВНГ)

III. Наличие паспорта безопасности: разработан.

Выводы комиссии: состояние безопасности объекта оценивается как удовлетворительное.

Рекомендации (предложения) рабочей группы:

1. Произвести лабораторные испытания пожарной сигнализации. В срок до 28 января 2022 года.

2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» обновить инструктажи противопожарного режима. В срок до 1 февраля 2022 года.

2. Проводить проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации с составлением соответствующего акта. Ежемесячно.

3. Проводить противопожарный инструктаж с работниками учреждения.

4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения.
5. Держать пути эвакуации в чистоте, не допускать отделку горючими материалами, и не допускать их захламление или загромождение.
6. Раз в квартал проводить практическую тренировку по отработке практических навыков персонала и обучающихся по эвакуации на случай возникновения ЧС или пожара.
7. О принятых мерах проинформировать отдел безопасности администрации Алексеевского городского округа в срок до 30 марта 2022 год (эл. почта: otdelbezopasnosti01@mail.ru, тел (факс) 8-47234-4-41-36).

Руководитель рабочей группы:

Д.Ю. Демиденко

Члены рабочей группы:

 В.В. Бабуцких

 Е.Г. Малыхина

 Ю.В. Костенников

 И.А. Томатин

 К.В. Гачакова

Ознакомлен, копию акта получил 10.01.2022  Бабенко А.В.
(дата, подпись руководителя или представителя объекта)